

Monatsbrennwerte

Monat	Jahr	BADM	BADM-KU	BADM-HE	BADM-KÜL
		Brennwert kWh/m ³	Brennwert kWh/m ³	Brennwert kWh/m ³	Brennwert kWh/m ³
1	2019	11,244	11,261	11,261	11,286
2	2019	11,239	11,258	11,258	11,334
3	2019	11,235	11,271	11,270	11,287
4	2019	11,241	11,293	11,289	11,399
5	2019	11,294	11,374	11,347	11,349
6	2019	11,115	11,240	11,276	11,308
7	2019	11,119	11,244	11,304	11,306
8	2019	11,139	11,270	11,270	11,362
9	2019	11,206	11,264	11,262	11,314
10	2019	11,212	11,261	11,259	11,335
11	2019	11,232	11,264	11,264	11,330
12	2019	11,234	11,270	11,268	11,321
1	2020	11,230	11,264	11,264	11,346
2	2020	11,239	11,276	11,258	11,333
3	2020	11,260	11,301	11,302	11,379
4	2020	11,331	11,428	11,431	11,450
5	2020	11,334	11,479	11,477	11,434
6	2020	11,198	11,372	11,372	11,357
7	2020	11,267	11,402	11,399	11,383
8	2020	11,150	11,318	11,312	11,305
9	2020	11,155	11,271	11,270	11,278
10	2020	11,208	11,264	11,263	11,306
11	2020	11,216	11,259	11,259	11,296
12	2020	11,224	11,259	11,259	11,301
1	2021	11,235	11,262	11,261	11,271
2	2021	11,227	11,258	11,258	11,281
3	2021	11,217	11,256	11,255	11,261
4	2021	11,208	11,259	11,257	11,288
5	2021	11,194	11,264	11,257	11,326
6	2021	11,174	11,340	11,298	11,390
7	2021	11,140	11,277	11,262	11,301
8	2021	11,133	11,283	11,261	11,266
9	2021	11,171	11,288	11,256	11,380
10	2021	11,267	11,336	11,328	11,413
11	2021	11,224	11,258	11,257	11,259
12	2021	11,240	11,260	11,260	11,459

Der monatliche Abrechnungsbrennwert $H_{s,eff}$ im Brennwertbezirk **BADM-KU** wird für die Gasqualität H-Gas nach **G 260** vom vorgelagerten Netzbetreiber **GVS Netz GmbH** gemäß den Vorgaben des DVGW Arbeitsblattes G 685 ermittelt und an den nachgelagerten Netzbetreiber **Stadtwerk Tauberfranken GmbH** übermittelt.

Der monatliche Abrechnungsbrennwert $H_{s,eff}$ im Brennwertbezirk **BADM** wird für die Gasqualität H-Gas nach **G 260** vom Netzbetreiber **Stadtwerk Tauberfranken GmbH** gemäß den Vorgaben des DVGW Arbeitsblattes G 685 ermittelt.

Der monatliche Abrechnungsbrennwert $H_{s,eff}$ im Brennwertbezirk **BADM-HE** wird für die Gasqualität H-Gas nach **G 260** vom vorgelagerten Netzbetreiber **Netze BW GmbH** gemäß den Vorgaben des DVGW Arbeitsblattes G 685 ermittelt und an den nachgelagerten Netzbetreiber **Stadtwerk Tauberfranken GmbH** übermittelt.

Der monatliche Abrechnungsbrennwert $H_{s,eff}$ im Brennwertbezirk **BADM-KÜL** wird für die Gasqualität H-Gas nach **G 260** vom vorgelagerten Netzbetreiber **24/7 Netze GmbH** gemäß den Vorgaben des DVGW Arbeitsblattes G 685 ermittelt und an den nachgelagerten Netzbetreiber **Stadtwerk Tauberfranken GmbH** übermittelt.